

Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjaus

Teknltk 25.04.2023 § 82
46/14.05.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Jarmo Ahtinen, jarmo.ahinen@savukoski.fi, p. 0400 213633,
Tekninen johtaja Sami Ämmälä, sami.ammala@savukoski.fi, p. 040 6772044.

Miekkakoskenharjun vedenottamon ainoa taajuusmuuntaja rikkoontui, jolloin jouduttiin tilaamaan kiireellinen korjaustyö Slatek Oy:ltä. Samalla parannettiin nykyisen vedenottamon toimintaa ja varmuutta hankkimalla molempien kaivojen vesipumpuille oma erillinen taajuusmuuntaja. Hankinta oli tarjouksen mukaisesti 21.500 euroa.

Kunnan tämän vuoden 2023 talousarvioon on varattu 15.000 euron määräraha investointeihin Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjaustyön suunnitteluun. Tarkoituksena on rakentaa vedenottamon yhteyteen huoltorakennus, johon tulee pumppujen ohjauskeskus, varaus klooraukselle ja UV-vedenkäsittelyyn sekä mahdollisen pH-käsittelyn alkaloinnille.

Slatek Oy:n tekemän korjaustyön uusitut taajuusmuuntajat ja koko sähkökeskus voidaan sellaisenaan siirtää tämän uuden huoltorakennuksen sisälle. Tämä jo tehty kiireellinen hankinta osaltaan pienentää varsinaisen peruskorjaustyön kustannuksia vastaavalla määrällä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jarmo Ahtinen

Päätösehdotus

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta vuoden 2023 talousarvion investointeihin 21.500 euroa Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjaustyöhön.

Päätös

Tekninen johtaja Ahtinen kertoi Miekkakoskenharjun vedenottamon taajuusmuuntajan rikkoontumisesta. Vedenottamon SIA-saneerauksen kustannukset olivat 21.500 lisäksi Slatek Oy laskutti matkustus- ja majoituskustannuksista 2400 euroa. Kustannukset ovat yhteensä 24.000 euroa.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta vuoden 2023 talousarvion investointeihin 24.000 euroa Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjaustyöhön.

Jakelu