



26.05.2026

Pöytäkirjanro

90 044

Vastaanottaja

Savukosken kunta (0210704-7)

Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI**Kohde**Rakennusjärjestys, Savukosken kunta
LAPHA/7821/07.01.06/2026**Kohteen tiedot**

Toiminnan harjoittaja

Savukosken kunta (0210704-7)

Lausunto

Huomautukset:

1) Kappale 5.1. Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitmerkintä: Kahdelle tai useammalle samalla tontilla olevalle (asuin- tai työpaikka-) rakennukselle tulee olla tonttiopastetaulu. Opastetaulusta ilmenee rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja olet tässä -paikka sekä ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajoneuvoille (pelastustie). Lisäksi ajoväylien mahdolliset painorajoitukset on merkittävä. Opastetaulut sijoitetaan parkkipaikalle tai sisäänkuloteiden varteen. Katselusuuntaan tulee kiinnittää huomiota. (kts. myös rakennusjärjestyksen kohta 9.3§)

2) Jos/kun Savukosken kunnan alueella on tai tulee olemaan toiminnaharjoittajia, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja, tulee onnettomuuksien varautumisessa ja mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi huomioida riittävällä tavalla sammutusvesien talteenotto.

Paloinsinööri
Juha Rintala**Jakelu**Savukosken kunta
Pelastuslaitos, arkisto